



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ЕКАТЕРИНБУРГ

Межрегиональный отдел по надзору энергетического надзора

620014 г. Екатеринбург, пер Северный, 7

377-69-44
факс 377-69-14

« 24 » декабря 2025г.

А К Т № 13 - 1434 - Э Т Л - 125
проверки готовности электротехнической лаборатории к эксплуатации

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в РФ, п. 39.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированными в Минюсте РФ 30.12.2020г. № 61957, и других правовых актов, мною, главным государственным инспектором

Джалеловым Сергеем Александровичем

в присутствии лица, ответственного за организацию работ по испытаниям и измерениям начальника Электротехнической лаборатории Синицына Дмитрия Олеговича

проведена проверка электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СТРОЙ» (далее ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ»), ИНН 6677017112, ОГРН 1236600012296 (вх. №332/18287 от 01.12.2025).

(полное наименование предприятия, организации)

которая находится по адресу: 620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крупносортчиков, стр.14, офис 409.

телефон: 8(912) 611-15-42. E-mail: invt-2023@mail.ru

1. Краткая характеристика электротехнической лаборатории (ЭТЛ):

1.1. Тип: с переносным комплектом приборов.

1.2. Предназначена для производства электроиспытаний и (или) измерений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В.

1.3 Зарегистрирована в Уральского управления Ростехнадзора,
(не зарегистрирована).

2. По результатам проверки деятельности ЭТЛ и осмотра технической документации, испытательного оборудования и приборов для производства электрических измерений, установлено:

2.1 Положение об ЭТЛ утверждено руководителем предприятия «20» октября 2025г.

2.2 Приказ о назначении ответственного за организацию работ по испытаниям и (или) измерениям № 6 от «25» сентября 2025г.

2.3 Протокол проверки знаний правил работ в электроустановках у ответственных за организацию работ по испытаниям и (или) измерениям в комиссии Уральского управления Ростехнадзора