



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 13-00-49-ЭТЛ-25/140 от «24» декабря 2025г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

с переносным комплектом приборов

стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов

электролаборатория

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТ-СТРОЙ»

ИНН 6677017112, ОГРН 1236600012296

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН
адрес: 620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крупносортщиков
стр.14, офис 409.

юридический адрес предприятия

зарегистрирована в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений в электроустановках напряжением

до и свыше 1000 В

(до и (или) выше 1000 В)

перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

по прилагаемому перечню (4 пункта).

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от «24» декабря 2025 г.,
назначенной приказом руководителя Уральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

Срок действия свидетельства до «24» декабря 2028 г.

Заместитель руководителя Управления

Е.В. Дроздецкий

(подпись)

М.П.

ДОКУМЕНТ

Приложение
к свидетельству
о регистрации электролаборатории
ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ»
№ 13-00-49-ЭТЛ-25/140
от 24 декабря 2025 г.

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений

1. Измерение выключателей нагрузки, масляных и вакуумных выключателей:
 - 1.1. измерение сопротивления изоляции;
 - 1.2. измерение сопротивления обмоток постоянному току;
 - 1.3. измерение временных характеристик выключателей;
 - 1.4. измерение хода подвижных частей выключателей, зажима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов;
 - 1.5. проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов, приводов и выключателей;
 - 1.6. проверка действия механизма свободного расцепления.
2. Измерение электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1 кВ:
 - 2.1. измерение сопротивление изоляции;
 - 2.2. проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
 - 2.3. проверка устройства защитного отключения;
3. Проверка заземляющих устройств:
 - 3.1 проверка элементов заземляющего устройства;
 - 3.2. проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
 - 3.3. проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с системой TN;
 - 3.4. измерение сопротивления заземляющих устройств.
4. Испытания силовых кабельных линий:
 - 4.1 проверка целостности и фазировки жил кабеля;
 - 4.2 измерение сопротивления изоляции;
 - 4.3 испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена повышенным напряжением сверхнизкой частоты;
 - 4.4 определение активного сопротивления жил;
 - 4.5 определение электрической рабочей емкости жил.



начальник ЭТЛ Сеницын Дмитрий Олегович.
протокол № 54-25-24941 от « 16 » октября 2025 г.

Дата следующей проверки « 16 » октября 2026 г.

инженер-энергетик Калинин Сергей Валерьевич.
протокол № 54-25-24940 от « 16 » октября 2025 г.

Дата следующей проверки « 16 » октября 2026 г.

2.4 Протоколы проверки знаний ПУЭ, ПТЭЭП и правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с участием специалиста, допущенного к проведению испытаний (измерений) электрооборудования, электроустановок и средств защиты персонала ЭТЛ:

Дмитриев А.Е., протокол № 54-25-24943, проверка знаний от «16» октября 2025г.

2.5 Виды работ, производимых ЭТЛ:

имеются по прилагаемому перечню

2.6 Методики проведения испытаний и измерений имеются в полном объёме

2.7 Испытательное оборудование и приборы для производства эл. измерений

имеются по прилагаемому перечню

имеются (не имеются) по прилагаемому перечню

прошли поверку ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге», ООО «Лемма», ООО «Независимое метрологическое обеспечение потребителя».

(наименование организации, проводившей поверку)

2.8 Принципиальные эл. схемы и заводские паспорта на приборы имеются в полном объёме.

2.9 Образцы протоколов для оформления результатов испытаний и измерений

имеются в полном объёме.

2.10 Акт комиссии предприятия о готовности ЭТЛ к эксплуатации от «28» октября 2025 г.

2.11 Комплект средств защиты и плакатов по ТБ имеются в полном объёме.

2.12 Другие документы, определяющие готовность и способность ЭТЛ и её персонала выполнять возложенные на них функции.

ВЫВОДЫ:

Электротехническая лаборатория подготовлена к эксплуатации: подготовка персонала соответствует требованиям Правил; ЭТЛ укомплектована приборами для производства испытаний и измерений, испытанными электрозащитными средствами, технической документацией. Техническое состояние ЭТЛ удовлетворительное, электротехническая лаборатория признана годной к эксплуатации.

Начальник ЭТЛ ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ»

(подпись, ФИО)

Д.О. Сеницын

Главный государственный инспектор

(подпись, ФИО)

С.А. Джалелов